

	Photovoltaik-Freiflächenanlage Meldorf		Photovoltaik-Freiflächenanlage Blankenberg		Photovoltaik-Freiflächenanlage Achtrup		Photovoltaik-Freiflächenanlage Glaseswitz		Photovoltaik-Freiflächenanlage Roßla	
Gesamtleistung	7.654 kWp		1.109 kWp		2.001 kWp		1.507 kWp		6.016 kWp	
Anteil von SOLARENERGIE NORD	100% = 7654 kWp		60% = 665 kWp		100% = 2001 kWp		80% = 1205 kWp		90% = 5415 kWp	
spezifischer Ertragswert laut Fondsprognose	929,00 kWh/kWp		928,13 kWh/kWp		924,08 kWh/kWp		929,00 kWh/kWp		949,05 kWh/kWp	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp
Januar 2018	17,64	22,68	11,18	15,38	8,71	14,45	9,57	13,94	21,54	28,55
Februar 2018	59,93	38,07	41,00	33,26	33,54	29,27	33,28	31,55	60,79	47,22
März 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
April 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juni 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	77,56	60,76	52,18	48,64	42,25	43,72	42,85	45,50	82,34	75,77
Vergleich zu SOLL-Ertrag in %	+27,66		+7,27		-3,37		-5,81		+8,67	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		14,40 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp	
Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall	+27,66		+7,27		+29,56		-5,81		+8,67	
SUMME der Ertragswerte 2018 inkl. Februar in %	+17,15									

Stand: 27. Februar 2018

ERLÄUTERUNG:

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland lag im Februar 2018 rd. 22% oberhalb des langjährigen Mittels.

Der prognostizierte Ertrag in den Monaten Januar und Februar beträgt zusammen rd. 7% des Jahresertrages. Deutliche auch regionale Abweichungen vom Planwert sind daher wetterbedingt normal.

Ertragsausfälle gab es teilweise aufgrund von zeitweiser Schneebedeckung der Module.